

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе  
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Адрес места нахождения: 347510, Ростовская область п. Орловский ул. Пионерская 63А  
ИНН/КПП 6167080156/612603001, ОКПО 76928532, ОКВЭД 86.90.1, р/с 40501810260152000001БИК 046015001  
Отделение Ростов – на – Дону г. Ростов – на – Дону  
Телефон: (86375) 32-6-54, факс: (86375) 32-6-54

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 347510, Ростовская область п. Орловский ул. Пионерская 63А

Аттестат аккредитации  
РОСС.RU.0001.512927  
Дата включения аккредитованного лица  
в реестр 28.04.2016 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2469-В/1 от 18.05.2017г

- 1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика:**  
ГУПРО «УРСВ» г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 295  
6167110467/1136195001227
- 2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации):**  
ГУПРО «УРСВ» Ростовская область, Орловский район, п. Орловский, пер. Донской, 1
- 3. Место отбора проб (образцов), его адрес:**  
Разводящая сеть Ростовская область, Ремонтненский район, с. Киевка, ул. Гагарина, 6
- 4. Объект испытаний и его характеристика: вода питьевая  
дата изготовления:**
- 5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну):**
- 6. Акт отбора проб (образцов) №25-03.1-10/829 от 15.05.2017**  
Время и дата отбора проб (образцов): 11:55 15.05.2017  
Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов): Логачева Е.Н. пом. врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе  
Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 13:50 15.05.2017  
Условия транспортирования пробы (образцов): термосумка с изолирующими вкладышами, t+5<sup>0</sup>C  
Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:  
Отклонения от процедуры отбора проб:
- 7. Цель проведения испытаний:**  
заявление №25-01-14/1136 от 12.05.2017г
- 8. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедуры отбора несет:**  
ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе
- 9. Документы, устанавливающие методику отбора проб:**  
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
- 10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция:**  
СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
- 11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний:**  
СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Код образца (пробы): 120517Б2469-В/1



Общее количество страниц: 2      Страница 1

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе

12. Сведения об оборудовании, которое применялось при отборе проб и проведении испытаний:

| Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию | Сведения о государственной поверке / аттестации |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                              | Номер                                           | Срок поверки / аттестации     |
| Термометр для рефрижераторов ТС-7-М1, зав. №09246, 2012г                     | №04.000431.16                                   | От 23.03.2016г до 23.03.2018г |
| Термостат электрический суховоздушный ТС-80, №1216, 1977г                    | 1063                                            | 13.05.2015 до 13.05.2017г     |
| Термометр стеклянный №345, 2010г                                             | 04.000425.16                                    | 23.03.2016 до 22.03.2018г     |
| Термометр макс №245 2010г                                                    | 06.004487.15                                    | 23.04.2015 до 23.04.2018г     |
| Термостат электрический суховоздушный ТС-80, №416, 1972г                     | 1058                                            | 13.05.2015 до 13.05.2017г     |
| Термометр стеклянный керасиновый №501 2012г                                  | 04.000426.16                                    | 23.03.2016 до 22.03.2018г     |
| Гигрометр психрометрический ВИТ-2 зав. №А029, 2008г                          | 04.000135.16                                    | 11.02.2016 до 11.02.2018г     |
| Весы лабораторные Е=300-1, №14110345 2015г                                   | 04.001739.16                                    | 08.08.2016 до 07.08.2017г     |
| Гиря калибровочная 100g зав. №Z 27225079                                     | 04.002476.16                                    | 01.10.2016 до 30.09.2017г     |
| pH-метр -150М №14110090 2001г                                                | 06.014957.16                                    | 19.08.2016 до 18.08.2017г     |

Микробиологические исследования

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Определяемые показатели               | Результаты измерений; единицы измерения | Величина допустимого уровня; единицы измерения | НД на методы измерений |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| Образец поступил: 12.05.2017г Код: 120517Б2469-В/1<br>№ протокола испытаний:2469-В/1                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                         |                                                |                        |
| <i>Вода питьевая</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                         |                                                |                        |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Общее микробное число                 | 37 КОЕ в 1мл                            | не более 50 КОЕ в 1мл                          | МУК 4.2.1018-01        |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Общие колиформные бактерии            | не обнаружены КОЕ в 100мл               | отсутствие КОЕ в 100мл                         | МУК 4.2.1018-01        |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнаружены КОЕ в 100мл               | отсутствие КОЕ в 100мл                         | МУК 4.2.1018-01        |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Колифаги                              | не обнаружены БОЕ в 100мл               | отсутствие БОЕ в 100мл                         | МУК 4.2.1018-01        |
| <p>Ответственный за оформление данного протокола: Бельских С.И. </p> <p>Руководитель испытательного лабораторного центра: Тютюнникова Т.П. </p> |                                       |                                         |                                                |                        |



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"  
В ОРЛОВСКОМ РАЙОНЕ**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: 344019, Ростов-на-Дону, 7-я линия 67,

тел. (863) 251-04-92, факс. (863) 251-02-06 E-MAIL: [master@donses.ru](mailto:master@donses.ru)

ОКПО 76921470 ОГРН 1056167011944 ИНН/КПП 6167080156/616701001

(Адрес места фактической деятельности филиала: 347510, РО, Орловский район, п. Орловский, ул. Пионерская, 63-а, тел. (8863)75-32-6-54, факс (8863)75-32-6-54, E-MAIL: [cgsn@orlovsky.donpac.ru](mailto:cgsn@orlovsky.donpac.ru))

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710028

Дата включения

Аккредитованного лица в реестр

24.04.2015г



**Заключение**

к протоколу лабораторных испытаний

№ 2469-В/01 от 18.05.2017 г

Наименование и место нахождения заказчика: ГУП РО "УРСВ" г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 295 Филиал "Орловский", п. Орловский, пер. Донской, 1.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Наименование места отбора пробы (образца), его адрес: Разводящая сеть Ростовская область, Ремонтненский район, с. Киевка, ул. Гагарина, 6

Материалы, представленные на экспертизу:

Заявление №25-01-14/1136 от 12.05.2017

Акт отбора проб филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе №25-03.1-10/829 от 15.05.2017г

Протокол лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе №2469-В/01 от 18.05.2017.

Документ, устанавливающий метод инспекции: ВИ ОИ 03.01.02.02.2017 «Стандарт органа инспекции. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза».

Вывод: проба воды питьевой соответствует СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

Заключение к протоколу лабораторных испытаний  
№ 2469-В/01 от 18.05.2017г

Общее количество страниц :1 Страница: 1

Орган инспекции не несет ответственность за результаты лабораторных испытаний  
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции  
ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по всем исследованным микробиологическим показателям.  
Врач по общей гигиене



Д.Н. Мищенко

Заключение к протоколу лабораторных испытаний  
№ 2469-В/01 от 18.05.2017г

Общее количество страниц :1 Страница: 2

Орган инспекции не несет ответственность за результаты лабораторных испытаний  
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции  
ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе  
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Адрес места нахождения: 347510, Ростовская область п. Орловский ул. Пионерская 63А  
ИНН/КПП 6167080156/612603001, ОКПО 76928532, ОКВЭД 86.90.1, р/с 40501810260152000001БИК 046015001

Отделение Ростов – на – Дону г. Ростов – на – Дону  
Телефон: (86375) 32-6-54, факс: (86375) 32-6-54

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 347510, Ростовская область п. Орловский ул.  
Пионерская 63А

Аттестат аккредитации  
РОСС.RU.0001.512927

Дата включения аккредитованного лица  
в реестр 28.04.2016 г.



### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2468-В/1 от 18.05.2017г

**1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика:**

ГУПРО «УРСВ» г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 295  
6167110467/1136195001227

**2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации):**

ГУПРО «УРСВ» Ростовская область, Орловский район, п. Орловский, пер. Донской, 1

**3. Место отбора проб (образцов), его адрес:**

арт.скважина Ростовская область, Ремонтненский район, с. Киевка

**4. Объект испытаний и его характеристика: вода питьевая**

**дата изготовления:**

**5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну):**

**6. Акт отбора проб (образцов) №25-03.1-10/829 от 15.05.2017**

**Время и дата отбора проб (образцов): 11:45 15.05.2017**

**Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов):** Логачева Е.Н. пом. врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе

**Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 13:50 15.05.2017**

**Условия транспортирования пробы (образцов):** термосумка с изолирующими вкладышами, t+5<sup>0</sup>C

**Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:**

**Отклонения от процедуры отбора проб:**

**7. Цель проведения испытаний:**

заявление №25-01-14/1136 от 12.05.2017г

**8. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедуры отбора несет:**

ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе

**9. Документы, устанавливающие методику отбора проб:**

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

**10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция:**

**11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Код образца (пробы): 120517Б2468-В/1

Общее количество страниц: 2



Страница 1

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе

12. Сведения об оборудовании, которое применялось при отборе проб и проведении испытаний:

| Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию | Сведения о государственной поверке / аттестации |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                              | Номер                                           | Срок поверки / аттестации     |
| Термометр для рефрижераторов ТС-7-М1, зав. №09246, 2012г                     | №04.000431.16                                   | От 23.03.2016г до 23.03.2018г |
| Термостат электрический суховоздушный ТС-80, №1216, 1977г                    | 1063                                            | 13.05.2015 до 13.05.2017г     |
| Термометр стеклянный №345, 2010г                                             | 04.000425.16                                    | 23.03.2016 до 22.03.2018г     |
| Термометр макс №245 2010г                                                    | 06.004487.15                                    | 23.04.2015 до 23.04.2018г     |
| Термостат электрический суховоздушный ТС-80, №416, 1972г                     | 1058                                            | 13.05.2015 до 13.05.2017г     |
| Термометр стеклянный керасиновый №501 2012г                                  | 04.000426.16                                    | 23.03.2016 до 22.03.2018г     |
| Гигрометр психрометрический ВИТ-2 зав. №А029, 2008г                          | 04.000135.16                                    | 11.02.2016 до 11.02.2018г     |
| Весы лабораторные Е=300-1, №14110345 2015г                                   | 04.001739.16                                    | 08.08.2016 до 07.08.2017г     |
| Гиря калибровочная 100g зав. №Z 27225079                                     | 04.002476.16                                    | 01.10.2016 до 30.09.2017г     |
| pH-метр -150М №14110090 2001г                                                | 06.014957.16                                    | 19.08.2016 до 18.08.2017г     |

Микробиологические исследования

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Определяемые показатели               | Результаты измерений; единицы измерения | Величина допустимого уровня; единицы измерения | НД на методы измерений |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| Образец поступил: 12.05.2017г Код: 120517Б2468-В/1<br>№ протокола испытаний:2468-В/1                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                         |                                                |                        |
| <i>Вода питьевая</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                         |                                                |                        |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Общее микробное число                 | 24 КОЕ в 1мл                            | не более 50 КОЕ в 1мл                          | МУК 4.2.1018-01        |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Общие колиформные бактерии            | не обнаружены КОЕ в 100мл               | отсутствие КОЕ в 100мл                         | МУК 4.2.1018-01        |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнаружены КОЕ в 100мл               | отсутствие КОЕ в 100мл                         | МУК 4.2.1018-01        |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Колифаги                              | не обнаружены БОЕ в 100мл               | отсутствие БОЕ в 100мл                         | МУК 4.2.1018-01        |
| <p>Ответственный за оформление данного протокола: Бельских С.И. </p> <p>Руководитель испытательного лабораторного центра: Тютюнникова Т.П. </p> |                                       |                                         |                                                |                        |



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"  
В ОРЛОВСКОМ РАЙОНЕ**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: 344019, Ростов-на-Дону, 7-я линия 67,  
тел. (863) 251-04-92, факс. (863) 251-02-06 E-MAIL: [master@donses.ru](mailto:master@donses.ru)

ОКПО 76921470 ОГРН 1056167011944 ИНН/КПП 6167080156/616701001

(Адрес места фактической деятельности филиала: 347510, РО, Орловский район, п. Орловский, ул. Пионерская, 63-а, тел. (8863)75-32-6-54, факс (8863)75-32-6-54, E-MAIL: [cgsn@orlovsky.donpac.ru](mailto:cgsn@orlovsky.donpac.ru))

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710028

Дата включения

Аккредитованного лица в реестр

24.04.2015г



**Заключение**

к протоколу лабораторных испытаний

№ 2468-В/01 от 18.05.2017 г

Наименование и место нахождения заказчика: ГУП РО "УРСВ" г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 295 Филиал "Орловский", п. Орловский, пер. Донской, 1.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Наименование места отбора пробы (образца), его адрес: арт.скважина Ростовская область, Ремонтненский район, с. Киевка

Материалы, представленные на экспертизу:

Заявление №25-01-14/1136 от 12.05.2017

Акт отбора проб филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе №25-03.1-10/829 от 15.05.2017г

Протокол лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе №2468-В/01 от 18.05.2017.

Документ, устанавливающий метод инспекции: ВИ ОИ 03.01.02.02.2017 «Стандарт органа инспекции. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза».

Вывод: проба воды питьевой соответствует СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

Заключение к протоколу лабораторных испытаний  
№ 2468-В/01 от 18.05.2017г

Общее количество страниц :1 Страница: 1

Орган инспекции не несет ответственность за результаты лабораторных испытаний  
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции  
ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по всем исследованным микробиологическим показателям.  
Врач по общей гигиене

*D. N. Mischenko*

Д.Н. Мищенко

Заключение к протоколу лабораторных испытаний  
№ 2468-В/01 от 18.05.2017г

Общее количество страниц :1 Страница: 2

Орган инспекции не несет ответственность за результаты лабораторных испытаний  
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции  
ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе  
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Адрес места нахождения: 347510, Ростовская область п. Орловский ул. Пионерская 63А  
ИНН/КПП 6167080156/612603001, ОКПО 76928532, ОКВЭД 86.90.1, р/с 40501810260152000001БИК 046015001  
Отделение Ростов – на – Дону г. Ростов – на – Дону  
Телефон: (86375) 32-6-54, факс: (86375) 32-6-54

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 347510, Ростовская область п. Орловский ул. Пионерская 63А

Аттестат аккредитации  
РОСС.RU.0001.512927  
Дата включения аккредитованного лица  
в реестр 28.04.2016 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2467-В/1 от 18.05.2017г

- 1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика:**  
ГУПРО «УРСВ» г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 295  
6167110467/1136195001227
- 2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации):**  
ГУПРО «УРСВ» Ростовская область, Орловский район, п. Орловский, пер. Донской, 1
- 3. Место отбора проб (образцов), его адрес:**  
Резервуар чистой воды Ростовская область, Ремонтненский район, с. Подгорное, насосная станция
- 4. Объект испытаний и его характеристика: вода питьевая**  
дата изготовления:
- 5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну):**
- 6. Акт отбора проб (образцов) №25-03.1-10/829 от 15.05.2017**  
Время и дата отбора проб (образцов): 11:30 15.05.2017  
Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов): Логачева Е.Н. пом. врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе  
Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 13:50 15.05.2017  
Условия транспортирования пробы (образцов): термосумка с изолирующими вкладышами, t+5°C  
Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:  
Отклонения от процедуры отбора проб:
- 7. Цель проведения испытаний:**  
заявление №25-01-14/1136 от 12.05.2017г
- 8. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедуры отбора несет:**  
ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе
- 9. Документы, устанавливающие методику отбора проб:**  
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
- 10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция:**  
СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
- 11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний:**  
СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Код образца (пробы): 120517Б2467-В/1



Общее количество страниц: 2      Страница 1

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе

12. Сведения об оборудовании, которое применялось при отборе проб и проведении испытаний:

| Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию | Сведения о государственной поверке / аттестации |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                              | Номер                                           | Срок поверки / аттестации     |
| Термометр для рефрижераторов ТС-7-М1, зав. №09246, 2012г                     | №04.000431.16                                   | От 23.03.2016г до 23.03.2018г |
| Термостат электрический суховоздушный ТС-80, №1216, 1977г                    | 1063                                            | 13.05.2015 до 13.05.2017г     |
| Термометр стеклянный №345, 2010г                                             | 04.000425.16                                    | 23.03.2016 до 22.03.2018г     |
| Термометр макс №245 2010г                                                    | 06.004487.15                                    | 23.04.2015 до 23.04.2018г     |
| Термостат электрический суховоздушный ТС-80, №416, 1972г                     | 1058                                            | 13.05.2015 до 13.05.2017г     |
| Термометр стеклянный керасиновый №501 2012г                                  | 04.000426.16                                    | 23.03.2016 до 22.03.2018г     |
| Гигрометр психрометрический ВИТ-2 зав. №А029, 2008г                          | 04.000135.16                                    | 11.02.2016 до 11.02.2018г     |
| Весы лабораторные Е=300-1, №14110345 2015г                                   | 04.001739.16                                    | 08.08.2016 до 07.08.2017г     |
| Гиря калибровочная 100g зав. №Z 27225079                                     | 04.002476.16                                    | 01.10.2016 до 30.09.2017г     |
| pH-метр -150М №14110090 2001г                                                | 06.014957.16                                    | 19.08.2016 до 18.08.2017г     |

Микробиологические исследования

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Определяемые показатели               | Результаты измерений; единицы измерения | Величина допустимого уровня; единицы измерения | НД на методы измерений |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| Образец поступил: 12.05.2017г Код: 120517Б2467-В/1<br>№ протокола испытаний:2467-В/1                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                         |                                                |                        |
| <i>Вода питьевая</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                         |                                                |                        |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Общее микробное число                 | 0 КОЕ в 1мл                             | не более 50 КОЕ в 1мл                          | МУК 4.2.1018-01        |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Общие колиформные бактерии            | не обнаружены КОЕ в 100мл               | отсутствие КОЕ в 100мл                         | МУК 4.2.1018-01        |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнаружены КОЕ в 100мл               | отсутствие КОЕ в 100мл                         | МУК 4.2.1018-01        |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Колифаги                              | не обнаружены БОЕ в 100мл               | отсутствие БОЕ в 100мл                         | МУК 4.2.1018-01        |
| <p>Ответственный за оформление данного протокола: Бельских С.И. </p> <p>Руководитель испытательного лабораторного центра: Тютюнникова Т.П. </p> |                                       |                                         |                                                |                        |



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"  
В ОРЛОВСКОМ РАЙОНЕ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: 344019, Ростов-на-Дону, 7-я линия 67,  
тел. (863) 251-04-92, факс. (863) 251-02-06 E-MAIL: [master@donses.ru](mailto:master@donses.ru)  
ОКПО 76921470 ОГРН 1056167011944 ИНН/КПП 6167080156/616701001  
(Адрес места фактической деятельности филиала: 347510, РО, Орловский район, п. Орловский, ул.  
Пионерская, 63-а, тел. (8863)75-32-6-54, факс (8863)75-32-6-54, E-MAIL: [cgsn@orlovsky.donpac.ru](mailto:cgsn@orlovsky.donpac.ru))

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710028  
Дата включения  
Аккредитованного лица в реестр  
24.04.2015г

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач  
Филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"  
В Орловском районе  
Т.Д. Фоканова  
«18» мая 2017г

**Заключение**  
к протоколу лабораторных испытаний  
№ 2467-В/01 от 18.05.2017 г


Наименование и место нахождения заказчика: ГУП РО "УРСВ" г. Ростов-на-Дону, ул.  
М.Горького, 295 Филиал "Орловский", п. Орловский, пер. Донской, 1.  
Наименование пробы (образца): вода питьевая  
Наименование места отбора пробы (образца), его адрес: резервуар чистой воды Ростовская  
область, Ремонтненский район, с. Подгорное, насосная станция  
Материалы, представленные на экспертизу:  
Заявление №25-01-14/1136 от 12.05.2017  
Акт отбора проб филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе №25-03.1-10/829 от  
15.05.2017г  
Протокол лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе  
№2467-В/01 от 18.05.2017.  
Документ, устанавливающий метод инспекции: ВИ ОИ 03.01.02.02.2017 «Стандарт органа  
инспекции. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза».  
Вывод: проба воды питьевой соответствует СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода.  
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

Заключение к протоколу лабораторных испытаний  
№ 2467-В/01 от 18.05.2017г

Общее количество страниц :1 Страница: 1

Орган инспекции не несет ответственность за результаты лабораторных испытаний  
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции  
ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по всем исследованным микробиологическим показателям.  
Врач по общей гигиене

 Д.Н. Мищенко

Заключение к протоколу лабораторных испытаний  
№ 2467-В/01 от 18.05.2017г

Общее количество страниц :1 Страница: 2

Орган инспекции не несет ответственность за результаты лабораторных испытаний  
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции  
ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе  
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Адрес места нахождения: 347510, Ростовская область п. Орловский ул. Пионерская 63А  
ИНН/КПП 6167080156/612603001, ОКПО 76928532, ОКВЭД 86.90.1, р/с 40501810260152000001БИК 046015001  
Отделение Ростов – на – Дону г. Ростов – на – Дону  
Телефон: (86375) 32-6-54, факс: (86375) 32-6-54

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 347510, Ростовская область п. Орловский ул. Пионерская 63А

Аттестат аккредитации  
РОСС.RU.0001.512927  
Дата включения аккредитованного лица  
в реестр 28.04.2016 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2466-В/1 от 18.05.2017г

- 1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика:**  
ГУПРО «УРСВ» г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 295  
6167110467/1136195001227
- 2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации):**  
ГУПРО «УРСВ» Ростовская область, Орловский район, п. Орловский, пер. Донской, 1
- 3. Место отбора проб (образцов), его адрес:**  
разводящая сеть Ростовская область, Ремонтненский район, с. Подгорное, ул. Кирова, 12
- 4. Объект испытаний и его характеристика: вода питьевая  
дата изготовления:**
- 5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну):**
- 6. Акт отбора проб (образцов) №25-03.1-10/829 от 15.05.2017**  
Время и дата отбора проб (образцов): 11:20 15.05.2017  
Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов): Логачева Е.Н. пом. врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе  
Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 13:50 15.05.2017  
Условия транспортирования пробы (образцов): термосумка с изолирующими вкладышами, t+5°C  
Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:  
Отклонения от процедуры отбора проб:
- 7. Цель проведения испытаний:**  
заявление №25-01-14/1136 от 12.05.2017г
- 8. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедуры отбора несет:**  
ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе
- 9. Документы, устанавливающие методику отбора проб:**  
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
- 10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция:**  
СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
- 11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний:**  
СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Код образца (пробы): 120517Б2466-В/1

Общее количество страниц: 2



Страница 1

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе

12. Сведения об оборудовании, которое применялось при отборе проб и проведении испытаний:

| Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию | Сведения о государственной поверке / аттестации |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                              | Номер                                           | Срок поверки / аттестации     |
| Термометр для рефрижераторов ТС-7-М1, зав. №09246, 2012г                     | №04.000431.16                                   | От 23.03.2016г до 23.03.2018г |
| Термостат электрический суховоздушный ТС-80, №1216, 1977г                    | 1063                                            | 13.05.2015 до 13.05.2017г     |
| Термометр стеклянный №345, 2010г                                             | 04.000425.16                                    | 23.03.2016 до 22.03.2018г     |
| Термометр макс №245 2010г                                                    | 06.004487.15                                    | 23.04.2015 до 23.04.2018г     |
| Термостат электрический суховоздушный ТС-80, №416, 1972г                     | 1058                                            | 13.05.2015 до 13.05.2017г     |
| Термометр стеклянный керасиновый №501 2012г                                  | 04.000426.16                                    | 23.03.2016 до 22.03.2018г     |
| Гигрометр психрометрический ВИТ-2 зав. №А029, 2008г                          | 04.000135.16                                    | 11.02.2016 до 11.02.2018г     |
| Весы лабораторные Е=300-1, №14110345 2015г                                   | 04.001739.16                                    | 08.08.2016 до 07.08.2017г     |
| Гири калибровочная 100g зав. №Z 27225079                                     | 04.002476.16                                    | 01.10.2016 до 30.09.2017г     |
| pH-метр -150М №14110090 2001г                                                | 06.014957.16                                    | 19.08.2016 до 18.08.2017г     |

Микробиологические исследования

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Определяемые показатели               | Результаты измерений; единицы измерения | Величина допустимого уровня; единицы измерения | НД на методы измерений |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| Образец поступил: 12.05.2017г Код: 120517Б2466-В/1<br>№ протокола испытаний: 2466-В/1                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                         |                                                |                        |
| <i>Вода питьевая</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                         |                                                |                        |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Общее микробное число                 | 28 КОЕ в 1мл                            | не более 50 КОЕ в 1мл                          | МУК 4.2.1018-01        |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Общие колиформные бактерии            | не обнаружены КОЕ в 100мл               | отсутствие КОЕ в 100мл                         | МУК 4.2.1018-01        |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнаружены КОЕ в 100мл               | отсутствие КОЕ в 100мл                         | МУК 4.2.1018-01        |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Колифаги                              | не обнаружены БОЕ в 100мл               | отсутствие БОЕ в 100мл                         | МУК 4.2.1018-01        |
| <p>Ответственный за оформление данного протокола: Бельских С.И. </p> <p>Руководитель испытательного лабораторного центра: Тютюнникова Т.П. </p> |                                       |                                         |                                                |                        |

Общее количество страниц: 2 Страница: 2

Настоящий протокол подлжит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"  
В ОРЛОВСКОМ РАЙОНЕ**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: 344019, Ростов-на-Дону, 7-я линия 67,  
тел. (863) 251-04-92, факс. (863) 251-02-06 E-MAIL: [master@donses.ru](mailto:master@donses.ru)  
ОКПО 76921470 ОГРН 1056167011944 ИНН/КПП 6167080156/616701001  
(Адрес места фактической деятельности филиала: 347510, РО, Орловский район, п. Орловский, ул.  
Пионерская, 63-а, тел. (8863)75-32-6-54, факс (8863)75-32-6-54, E-MAIL: [cgsn@orlovsky.donpac.ru](mailto:cgsn@orlovsky.donpac.ru))

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710028

Дата включения

Аккредитованного лица в реестр

24.04.2015г

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач  
Филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"  
В Орловском районе  
Т.Л. Фоканова  
«18» мая 2017г



Заключение

к протоколу лабораторных испытаний

№ 2466-В/01 от 18.05.2017 г

Наименование и место нахождения заказчика: ГУП РО "УРСВ" г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 295 Филиал "Орловский", п. Орловский, пер. Донской, 1.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Наименование места отбора пробы (образца), его адрес: разводящая сеть Ростовская область, Ремонтненский район, с. Подгорное, ул. Кирова, 12

Материалы, представленные на экспертизу:

Заявление №25-01-14/1136 от 12.05.2017

Акт отбора проб филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе №25-03.1-10/829 от 15.05.2017г

Протокол лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе №2466-В/01 от 18.05.2017.


Документ, устанавливающий метод инспекции: ВИ ОИ 03.01.02.02.2017 «Стандарт органа инспекции. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза».

Вывод: проба воды питьевой соответствует СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

|                                                                                                                                                                                                              |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Заключение к протоколу лабораторных испытаний<br>№ 2466-В/01 от 18.05.2017г                                                                                                                                  | Общее количество страниц :1 Страница: 1 |
| Орган инспекции не несет ответственность за результаты лабораторных испытаний<br>Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции<br>ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" |                                         |

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по всем исследованным микробиологическим показателям.  
Врач по общей гигиене

 Д.Н. Мищенко

Заключение к протоколу лабораторных испытаний  
№ 2466-В/01 от 18.05.2017г

Общее количество страниц :1 Страница: 2

Орган инспекции не несет ответственность за результаты лабораторных испытаний  
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции  
ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе  
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Адрес места нахождения: 347510, Ростовская область п. Орловский ул. Пионерская 63А  
ИНН/КПП 6167080156/612603001, ОКПО 76928532, ОКВЭД 86.90.1, р/с 40501810260152000001БИК 046015001  
Отделение Ростов – на – Дону г. Ростов – на – Дону  
Телефон: (86375) 32-6-54, факс: (86375) 32-6-54

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 347510, Ростовская область п. Орловский ул. Пионерская 63А

Аттестат аккредитации  
РОСС.RU.0001.512927  
Дата включения аккредитованного лица  
в реестр 28.04.2016 г.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 2470-В/1 от 18.05.2017г**

- 1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика:**  
ГУПРО «УРСВ» г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 295  
6167110467/1136195001227
- 2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации):**  
ГУПРО «УРСВ» Ростовская область, Орловский район, п. Орловский, пер. Донской, 1
- 3. Место отбора проб (образцов), его адрес:**  
Разводящая сеть Ростовская область, Ремонтненский район, х. Раздольный, ул. Центральная, 7
- 4. Объект испытаний и его характеристика: вода питьевая  
дата изготовления:**
- 5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну):**
- 6. Акт отбора проб (образцов) №25-03.1-10/829 от 15.05.2017  
Время и дата отбора проб (образцов): 12:10 15.05.2017  
Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов): Логачева Е.Н. пом. врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе  
Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 13:50 15.05.2017  
Условия транспортирования пробы (образцов): термосумка с изолирующими вкладышами, t+5°C  
Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:  
Отклонения от процедуры отбора проб:**
- 7. Цель проведения испытаний:**  
заявление №25-01-14/1136 от 12.05.2017г
- 8. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедуры отбора несет:**  
ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе
- 9. Документы, устанавливающие методику отбора проб:**  
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
- 10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция:**  
СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
- 11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний:**  
СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Код образца (пробы): 120517Б2470-В/1

Общее количество страниц: 2



Страница 1

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе

12. Сведения об оборудовании, которое применялось при отборе проб и проведении испытаний:

| Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию | Сведения о государственной поверке / аттестации |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                              | Номер                                           | Срок поверки / аттестации     |
| Термометр для рефрижераторов ТС-7-М1, зав. №09246, 2012г                     | №04.000431.16                                   | От 23.03.2016г до 23.03.2018г |
| Термостат электрический суховоздушный ТС-80, №1216, 1977г                    | 1063                                            | 13.05.2015 до 13.05.2017г     |
| Термометр стеклянный №345, 2010г                                             | 04.000425.16                                    | 23.03.2016 до 22.03.2018г     |
| Термометр макс №245 2010г                                                    | 06.004487.15                                    | 23.04.2015 до 23.04.2018г     |
| Термостат электрический суховоздушный ТС-80, №416, 1972г                     | 1058                                            | 13.05.2015 до 13.05.2017г     |
| Термометр стеклянный керасиновый №501 2012г                                  | 04.000426.16                                    | 23.03.2016 до 22.03.2018г     |
| Гигрометр психрометрический ВИТ-2 зав. №А029, 2008г                          | 04.000135.16                                    | 11.02.2016 до 11.02.2018г     |
| Весы лабораторные Е=300-1, №14110345 2015г                                   | 04.001739.16                                    | 08.08.2016 до 07.08.2017г     |
| Гири калибровочная 100g зав. №Z 27225079                                     | 04.002476.16                                    | 01.10.2016 до 30.09.2017г     |
| pH-метр -150М №14110090 2001г                                                | 06.014957.16                                    | 19.08.2016 до 18.08.2017г     |

Микробиологические исследования

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Определяемые показатели               | Результаты измерений; единицы измерения | Величина допустимого уровня; единицы измерения | НД на методы измерений |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| Образец поступил: 12.05.2017г Код: 120517Б2470-В/1                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                         |                                                |                        |
| № протокола испытаний:2470-В/1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                         |                                                |                        |
| <i>Вода питьевая</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                         |                                                |                        |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Общее микробное число                 | 37 КОЕ в 1мл                            | не более 50 КОЕ в 1мл                          | МУК 4.2.1018-01        |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Общие колиформные бактерии            | не обнаружены КОЕ в 100мл               | отсутствие КОЕ в 100мл                         | МУК 4.2.1018-01        |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнаружены КОЕ в 100мл               | отсутствие КОЕ в 100мл                         | МУК 4.2.1018-01        |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Колифаги                              | не обнаружены БОЕ в 100мл               | отсутствие БОЕ в 100мл                         | МУК 4.2.1018-01        |
| <p>Ответственный за оформление данного протокола: Бельских С.И. </p> <p>Руководитель испытательного лабораторного центра: Тютюнникова Т.П. </p> |                                       |                                         |                                                |                        |



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"  
В ОРЛОВСКОМ РАЙОНЕ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: 344019, Ростов-на-Дону, 7-я линия 67,  
тел. (863) 251-04-92, факс. (863) 251-02-06 E-MAIL: [master@donses.ru](mailto:master@donses.ru)  
ОКПО 76921470 ОГРН 1056167011944 ИНН/КПП 6167080156/616701001  
(Адрес места фактической деятельности филиала: 347510, РО, Орловский район, п. Орловский, ул.  
Пионерская, 63-а, тел. (8863)75-32-6-54, факс (8863)75-32-6-54, E-MAIL: [cgsn@orlovsky.donpac.ru](mailto:cgsn@orlovsky.donpac.ru))

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710028  
Дата включения  
Аккредитованного лица в реестр  
24.04.2015г

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач  
Филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"  
В Орловском районе  
Т.Д. Фоканова  
«18» мая 2017г

**Заключение**  
к протоколу лабораторных испытаний  
№ 2470-В/01 от 18.05.2017 г


Наименование и место нахождения заказчика: ГУП РО "УРСВ" г. Ростов-на-Дону, ул.  
М.Горького, 295 Филиал "Орловский", п. Орловский, пер. Донской, 1.  
Наименование пробы (образца): вода питьевая  
Наименование места отбора пробы (образца), его адрес: Разводящая сеть Ростовская область,  
Ремонтненский район, х. Раздольный, ул. Центральная, 7  
Материалы, представленные на экспертизу:  
Заявление №25-01-14/1136 от 12.05.2017  
Акт отбора проб филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе №25-03.1-10/829 от  
15.05.2017г  
Протокол лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Орловском районе  
№2470-В/01 от 18.05.2017.  
Документ, устанавливающий метод инспекции: ВИ ОИ 03.01.02.02.2017 «Стандарт органа  
инспекции. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза».  
Вывод: проба воды питьевой соответствует СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода.  
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

Заключение к протоколу лабораторных испытаний  
№ 2470-В/01 от 18.05.2017г

Общее количество страниц :1 Страница: 1

Орган инспекции не несет ответственность за результаты лабораторных испытаний  
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции  
ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по всем исследованным микробиологическим показателям.  
Врач по общей гигиене

 Д.Н. Мищенко

Заключение к протоколу лабораторных испытаний  
№ 2470-В/01 от 18.05.2017г

Общее количество страниц :1 Страница: 2

Орган инспекции не несет ответственность за результаты лабораторных испытаний  
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции  
ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"